

Nummer	K14492/05	Vervangt	K14492/04
Uitgegeven	2009-01-20	d.d.	2007-11-13


procescertificaat
Tanksaneringen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Wubben tank- en bodemsanering B.V.

uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn K904/02 "Tanksaneringen" voor de volgende onderdelen:

- het gereinigd verwijderen van tanks;
- het afvullen van tanks;
- ongereinigd verwijderen van tanks.



ing. B. Meekma
Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Wubben tank- en bodemsanering B.V.
Noordhoek 32-a
4759 AA NOORDHOEK

Tel. 0168-405067
Fax 0168-401661
E-mail info@wubbentanksanering.nl
Internet www.wubbentanksanering.nl

Vestiging

Wubben tank- en bodemsanering B.V.
Postbus 160
6660 AD ELST (GLD)

Tel. 0481-366189

Pagina	2	Nummer	K14492/05	Vervangt	K14492/04
		Uitgegeven	2009-01-20	d.d.	2007-11-13

Tanksaneringen

PROCESSPECIFICATIE

Algemeen

Het proces betreft:

het saneren van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het toepassingsgebied is beperkt tot tanks met een inhoud van 0,2 t/m 250 m³, waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeibare stoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3, 4 of 8. Dit komt globaal overeen met brandbare vloeistoffen zoals: benzine, dieselolie, afgewerkte olie en stookolie maar ook met de meeste oplosmiddelen, verven en vloeibare kunstharzen.

Het ongereinigd vervoeren van deze tanks is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Toelichting:

Buiten het toepassingsgebied vallen het saneren van huisbrandolie- en dieseltanks, waarop de AMvB 'BOOT' van toepassing is. Voor deze tanks is een aparte certificatieregeling, namelijk 'Tanksanering HBO/diesel'.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet Milieubeheer en de AMvB's: Besluit tankstations milieubeheer, Besluit herstelrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Ook benzinetanks die onder het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) vallen worden volgens deze regeling gesaneerd.

TANKSANERINGSCERTIFICAAT

Na afloop van de verrichte werkzaamheden wordt voor elke gesaneerde tank een tanksaneringscertificaat afgegeven.

Het gecertificeerde tanksaneringsbedrijf mag gebruik maken van onderstaand pictogram:

Verplichte aanduidingen op het tanksaneringscertificaat betreffen:

- pictogram zoals rechts staat aangegeven;
- certificaatnummer;
- omvang van de saneringswerkzaamheden;
- gegevens van de gesaneerde tank;
- gegevens opdrachtgever;
- gegevens plaats van de tanksanering;
- gegevens tanksaneerder.



WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Stel door visuele beoordeling vast of:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het tanksaneringscertificaat juist en volledig ingevuld is.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Wubben tank- en bodemsanering B.V.
 - 2.2 Kiwa N.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van tanksaneren de genoemde beoordelingsrichtlijn.
4. Indien tijdens het bodemonderzoek een verontreiniging wordt geconstateerd dient het Bevoegd Gezag hiervan in kennis te worden gesteld.
5. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe: www.kiwa.nl.